

ООО «ФАРБЕ МАЛЕР»

222410, Минская обл., Вилейский р-н,
п. Партизанский, ул. Ломоносова, 10

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Краска «Universal» водно-дисперсионная фасадная

ТУ ВУ 193203101.004-2021

Цвет Umbra-Weib

Партия № 1105-22

Дата изготовления 11.05.2022

Масса 200 кг

Вид тары: ведра 30 кг

Наименование показателей	Требования ТУ ВУ 193203101.004-2021	Результаты испытаний
1 Внешний вид покрытия	После высыхания поверхность должна быть однородной, без кратеров, пор и морщин	Соотв.
2 Цвет покрытия	Должен соответствовать образцам цвета	Соотв.
3 Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, с, не менее	60	65
4 Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	50	55
5 Водородный показатель, pH	6,5-8,5	7,5
6 Время высыхания до степени 3 при температуре $(20,0 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, ч, не более	1	0,5
7 Степень перетира, мкм, не более	70	65
8 Укрывистость высушенного покрытия, $\text{г}/\text{м}^2$, не более	250	240

Краска «Universal» водно-дисперсионная фасадная изготавливается на основе акрил-стироловой дисперсии, диспергатора, наполнителя и функциональных добавок. Колеруется краска светостойкими неорганическими пигментами.

Упаковка и маркировка соответствуют ГОСТ 9980.3-2014; ГОСТ 9980.4-2002; СТБ 1400.

Гарантия на покрытие 5 лет (60 месяцев).

Краска пожаровзрывобезопасна.

Анализ провел _____ В.Е.Жовнич

Заключение: Краска «Universal» соответствует ТУ ВУ 193203101.004-2021.

Зам. Директора по производству _____ В.Е.Жовнич